



Pomáhat a chránit


KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kolín  
Dopravní inspektorát Kolín

Č.j.: KRPS-35244-4/ČJ-2023-010406

Ev.č.: PP-41-2023

Kolín 11. května 2023

Počet listů: 1  
Příloha: 0Vaše č.j.:  
tel.: +420 732 247 413  
ič:  
ID DS: kv2c6cv  
e-mail:

## Závazné stanovisko k připojení sousední nemovitosti / pozemku

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný orgán Policie České republiky s odkazem na § 10 odst. 4 písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

### souhlasí

s připojením pozemku parc. č. 51/2, k přilehlé místní pozemní komunikaci, v obci a k.ú. Štolmíř, tak jak bylo přiloženou projektovou dokumentací předloženo. Předmětem předložených podkladů je návrh nového připojení k sousední nemovitosti, na přilehlou výše uvedenou pozemní komunikaci. Předloženou dokumentací byly doloženy rozhledové poměry dle ČSN 73 6110, o projektování místních komunikací.

Dopravní inspektorát svůj souhlas podmiňuje splněním následujících podmínek:

- připojení pozemku na pozemní komunikaci bude v maximální šíři odpovídající vjezdu i jeho způsobu využití a musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání, bezpečného a plynulého provozu na přilehlé pozemní komunikaci a musí splňovat podmínky stanovené správcem komunikace.
- v místě samotného sjezdu musí být zajištěny vyhovující rozhledové poměry. Rozhledová pole musí být prostá překážek (oplocení pozemku, vegetace, popelnice, kontejnery aj) vyšších než 0,7m nad úroveň jízdního pruhu, které by bránily v rozhledu na přilehlou pozemní komunikaci.
- připojení bude provedeno vjezdem tak, aby srážkové vody nestékaly na shora uvedenou pozemní komunikaci a tím nenarušovaly její odtokové poměry. Odvodnění bude mimo silniční těleso a jeho příslušenství.
- vrata ani jiné součásti stavby nesmí a to ani krátkodobě, zasahovat do průjezdného profilu přilehlé komunikace, případně průchozího profilu přilehlého chodníku. Otevírání vrat bude do pozemku stavitele.
- firma, která bude stavbu realizovat, v případě zásahu do pozemní komunikace anebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu se Zásadami pro přechodné dopravní značení TP 66. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.

### Odůvodnění

Václavská 11  
820 16 Kolín 3Výtisk č. 1: Jan Gerber  
Výtisk č. 2: Dopravní inspektorát KolínTel.: +420 974 874 562  
Fax: +420 974 874 569  
Email: [ko.di@pcr.cz](mailto:ko.di@pcr.cz)Podatelna: [epodatelna.policie@pcr.cz](mailto:epodatelna.policie@pcr.cz)

IDDS: 2dtai5u


Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu.

Zpracoval: komisař por. Ing. Tomáš Barták

komisař npor. Ing. Vlastimil Hruška  
vedoucí dopravního inspektorátu

z rozkazu komisař por. Ing. Tomáš Barták  
komunikační inženýr



Strana č. 2  
Václavská 11  
280 16 Kolín 3

Výtisk č. 1: Jan Gerber  
Výtisk č. 2: Dopravní inspektorát Kolín

Tel.: +420 974 874 562  
Fax: +420 974 874 569  
Email: [ko.di@pcr.cz](mailto:ko.di@pcr.cz)

Podatelna: [epodatelna.policie@pcr.cz](mailto:epodatelna.policie@pcr.cz)

IDDS: 2dtai5u

