

ČOV Český Brod

ukazatel	počet EO
projektovaná kapacita	9 962
skutečné zatížení	7 462
balastní vody (odhad 80.000m ³ /rok) *	1 050
zatížení bez balastních vod	6 412
rezervovaná kapacita	1 252
Klučov + Lstiboř **	322
Tismice	680
Skramníky + Žhery	250
povolené zatížení dosud nepřípojené	756
povoleno	729
povolené přípojky s neomezenou platností	27
kapacita	
vyčerpaná kapacita po napojení rezervovaných a povolených lokalit	9 470
volná kapacita	492
vyčerpaná kapacita po napojení rezervovaných a povolených lokalit bez balastních vod	8 420
volná kapacita bez balastních vod	1 542
žádosti o povolení (dosud nepovoleno)	
žádosti o povolení (dosud nepovoleno) ***	301
zbývající volná kapacita	191
zbývající volná kapacita bez balastních vod	1 241

* při servisu čerpadel v ČS byl nalezen nátok balastních vod z areálové kanalizace (běžně pod hladinou ČS) - dohledáno v srpnu 2017

** Klučov + Lstiboř - dle Dohody vlastníků rezervované množství 750 EO. Již napojeno, skutečné zatížení 328 EO, zbývá 322 EO.

*** Nové Mexiko, 2BD "dvojčata", ŘRD Český Brod, 3BD Štolmíř, Iakovna, pivovar