



RE: Odpověď na dotaz radního M. Majera - Výběr dodavatele VZ "Nové přechody pro chodce v ulici Žitomířská, Český Brod"
 Aleš Jambor Komu: Karel Zajíček 23.04.2020 11:56
 Od: Aleš Jambor <a.jambor@hotmail.cz>
 Komu: Karel Zajíček <zajicek@cesbrod.cz>

Dobrý den pane inženýre,

Zasílám odpovědi k otázce č. 4) a 5):

4) Dle situace stavby po přepočtu je výměra zpevněných ploch 43 m² (chodník + vjezdy). Po dohodě byla do výkazu výměr zahrnuta i plocha celého chodníku (šedivá plocha v chodníku po pravé straně ze směru od města) a to proto, kdyby do této plochy bylo zasaženo, tak aby nebyly uplatňovány vícepráce. Proto tedy plocha 53 m².

5) Na tuto otázku nedokážu odpovědět, proč je dalších 8 km za jinou cenu než prvních 6 km – budete muset asi vznést dotaz na „Ceník stavebních prací“, proč to tak je. Ceny jsou na období dané a nemohu s nimi manipulovat.

S pozdravem

Aleš Jambor
 Projekční a inženýrská činnost
 Havelcova 70, 280 02 Kolín III
 Tel: 774 549 441

Od: [Karel Zajíček](#)

Odesláno: čtvrtek 23. dubna 2020 8:46

Komu: 'Aleš Jambor'

Předmět: Odpověď na dotaz radního M. Majera - Výběr dodavatele VZ "Nové přechody pro chodce v ulici Žitomířská, Český Brod"

Vážený pane Jambore

prosíme vás o zodpovězení/reakci na na vznesené připomínky bodu jednání, dotazu p. radního M. Majera, při projednávání radou města Český Brod v termínu 22/04/2020

11. řádné jednání rady města **Odpověď na dotaz radního M. Majera - Výběr dodavatele VZ "Nové přechody pro chodce v ulici Žitomířská, Český Brod"**

Pro vás p. Jambore, zpracovatele PD za část Komunikace, jsou určeny k zodpovězení body 4) a 5)

Zodpovězení otázek bodu 1) a 2)

1) Otázku potřebnosti jistě zhodnotil zadavatel Ing. Jan Pohůnek, vedoucí odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu.

2) Koncepce návrhu a samotná PD byla zpracována v termínu 12/2015.

Zodpovězení otázek bodu 3)

3) Poptávkou na realizaci Nové přechody pro chodce v ulici Žitomířská byla oslovena společnost M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, která smluvně zajišťuje realizaci oprav krajské komunikace II/245 ve správě KSÚS, v termínu: počínaje začátkem května 2020 a konče posledního června 2020. Realizace jednou společností je zajištěna dlouhodobá koordinace při realizaci st. díla KSÚS a MUCB vč. záruky na dílo.

Zodpovězení otázek bodu 4) a 5) zodpoví projektant p. A. Jambor

Zodpovězení otázek bodu 6) zodpoví společnost M - SILNICE a.s.

Připomínky bodu jednání zapsána: 23.04.2020 08:20 -

1) nedovedu diskutovat o potřebnosti nebo nepotřebnosti přechodů v této oblasti, ten spodní mi přijde úplně nepotřebný (cca 20m od něj je přechod u Anny), když jdou děti do jídelny a pak např. na nádraží, těžko se budou vracet

2) osvětlení přechodů...je problém použít pro osvětlení přechodu výložník ze stávajícího slupu a jedno světlo tak, jak je to na přechodu u nádraží směr Liblice?...tipuji v nákladech - 100 tis???

3) takto jednoduchý přechod mají po stavební stránce dělat brodské firmy, ne firma s obratem stovek

milionů, která to promítne do režie, přechod tohoto typu má stát stavebně max. 60tis, 96 tis za horní by se dalo kousnout, ale 211 tis za spodní???? (ceny jen za stavební část)

4) upozorňoval jsem, že se mi nezdá výměra spodního přechodu, byl jsem ujištěn že je to OK...spočítal jsem si to na základě předložené dokumentace a vyšla mi výměra 32m2 oproti 53m2 ve v.v. (s tím jsou spojeny další výměry a cena díla)???

5) upozornil jsem, že se mi nezdá položka "přesuny sutí - příplatek za dalších započatých 1000m nad 6000m"...byl jsem ujištěn, že je to OK...proč je tedy doprava sutí (u spodního přechodu) prvních 6km za 4 567,57 a dalších 8km za 36 540,-???

6) proč si firma, která bude mít celou ulici uzavřenou účtuje DIO?

Děkujeme

S přáním pěkného dne

Ing. Karel Zajíček
Odbor rozvoje
Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

P.: 321 612 151
M.P.: 732 735 291
e-mail: zajicek@cesbrod.cz
www.cesbrod.cz

----- Postoupil Karel Zajíček/cesbrod v 22.04.2020 10:33 -----

Od: Aleš Jambor <a.jambor@hotmail.cz>

Komu: Karel Zajíček <zajicek@cesbrod.cz>

Datum: 16.04.2020 14:51

Předmět: RE: DZR - Na bod jednání - Výběr dodavatele VZ "Nové přechody pro chodce v ulici Žitomiřská, Český Brod" byla vložena připomínka od uživatele:

Dobrý den pane inženýre,

Odpověď na otázky:

1. Podklad ze štěrkodrti - u přechodu pro chodce u křižovatky ul. Žitomiřská a ul. B. Smetany je 53,62 m2 z důvodu úprav vjezdů přilehlých k přechodu pro chodce, viz. Příložené výkresy.
2. Recyklační středisko je vzdáleno cca 14 km od stavby – proto je x8 „Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m“ – výměra je správně 226,96 t
3. U druhého rozpočtu je pravda, že by mělo být také 8-násobek ($5,05 \times 8 = 40,4$ t)

Děkuji.

S pozdravem

Aleš Jambor
projekční a inženýrská činnost
Havelcova 70, 280 02 Kolín III
tel.: 774 549 441

Od: Karel Zajíček <zajicek@cesbrod.cz>

Odesláno: Thursday, April 16, 2020 1:52:10 PM

Komu: Aleš Jambor <a.jambor@hotmail.cz>

Předmět: Fw: DZR - Na bod jednání - Výběr dodavatele VZ "Nové přechody pro chodce v ulici Žitomiřská, Český Brod" byla vložena připomínka od uživatele:

Vážený pane Jambore,

prosím o odpovědi panu radnímu Majerovi na jeho analýzu rozpočtů dvojice přechodu pro chodce v ulici Žitomiřská.

Děkuji za vaše objasnění.

slepý rozpočet přikládáme přílohou

nesedí mi rozpočty resp. výměry...oba přechody jsou podobné, ale u jednoho je podklad ze štěrkodrti 15m² a u druhého 53,62m²??? (možná je to dvojnásobek, ale rozhodně to není více než 3-násobek)...s tím souvisí další položky přesuny hmot a přesuny sutí (minimálně položka "příplatek za dalších započatých 1000m nad 6000m" je v jednom případě 4-násobek hmotnosti sutí, v druhém případě 8-mi násobek!) ...je přeci zjevný nesmysl, aby přechod o odhadem 30% větší stál více než dvojnásobek - prosím o kontrolu výměr projetkatnem

S přáním pěkného dne

Ing. Karel Zajíček
Odbor rozvoje
Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

P.: 321 612 151
M.P.: 732 735 291
e-mail: zajicek@cesbrod.cz
www.cesbrod.cz